

Bescheinigung

Informationen zur Energetischen Qualität nach FFVAV und AVBFernwärmeV
ausgestellt für das Abrechnungsjahr **2024**

Energiemix 2023:	
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	94,1%
hiervon aus fossilen Brennstoffen	
hiervon aus Erdgas	
hiervon aus Kohle	
hiervon aus Heizöl	
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	
hiervon aus Biogas/Biomethan	94,1%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	5,9%
aus Biomassekesseln	
Abwärme	
Solarstrahlung	
Tiefengeothermie	
aus Wärmepumpen / Elektrokesseln	
hiervon aus erneuerbaren Energien	
aus Erdgaskesseln	5,8%
aus Heizölkesseln	0,1%
insgesamt aus erneuerbaren Energien	94,1%

Treibhausgasemissionsfaktor nach FW 309-1	0 kg _{CO2eq} /MWh _{Wärme}
Primärenergiefaktor nach FW 309-1	0,20
Wärmenetzverluste 2023	1.461 MWh/a

Name des Wärmenetzbetreibers

Gemeindewerke Taufkirchen (Vils) GmbH & Co. KG

Name des Wärmenetzes

Fernwärmeversorgung Taufkirchen (Vils)

1.8.2024

Datum

Unterschrift Wärmenetzbetreiber

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von BISR Beratende Ingenieure Michael Schwarz und Martin Reuter GbR durchgeführt.

01.08.2024

AGFW-Gutachter Nr. 388
Dipl.-Kfm. (Univ) Dipl.-Ing. (FH)
Martin Reuter

B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR

Datum

Unterschrift Gutachter