

Bescheinigung

Informationen zur Energetischen Qualität nach FFVAV und AVBFernwärmeV

ausgestellt für das Abrechnungsjahr **2025**

Energiemix 2024:	
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	89%
hiervon aus fossilen Brennstoffen	
hiervon aus Erdgas	
hiervon aus Kohle	
hiervon aus Heizöl	
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	
hiervon aus Biogas/Biomethan	89%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	11%
aus Biomassekesseln	
Abwärme	
Solarstrahlung	
Tiefengeothermie	
aus Wärmepumpen / Elektrokesseln	
hiervon aus erneuerbaren Energien	
aus Erdgaskesseln	10%
aus Heizölkesseln	1%
insgesamt aus erneuerbaren Energien	89%
Treibhausgasemissionsfaktor nach FW 309-1	0 kg_{CO2eq}/MWh_{Wärme}
Primärenergiefaktor nach FW 309-1	0,20
Wärmenetzverluste 2024	1.497 MWh/a

Name des Wärmenetzbetreibers

Gemeindewerke Taufkirchen (Vils) GmbH & Co. KG

Name des Wärmenetzes

Fernwärmeversorgung Taufkirchen (Vils)

Datum

Unterschrift Wärmenetzbetreiber

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von BISR Beratende Ingenieure Michael Schwarz und Martin Reuter GbR durchgeführt.

AGFW-Gutachternr. FW609-388

Dipl.-Kfm. (Univ), Dipl.-Ing.(FH)

Martin Reuter

12.02.2025

Datum

Unterschrift Gutachter

B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR